



**VENDÉE**  
*CONSEIL GÉNÉRAL*

**Laboratoire de  
l'Environnement  
et de  
l'Alimentation de  
la Vendée**

**Le carnet  
sanitaire**



**VENDÉE**  
CONSEIL GÉNÉRAL



**CARNET SANITAIRE**  
Laboratoire de l'Environnement  
et de l'Alimentation de la Vendée

**Mai 2014**

Cachet de l'établissement



# Le carnet sanitaire

- Outil de traçabilité
- Véritable carnet de santé de l'installation

# Identification

- Renseignements administratifs
- Renseignements techniques
- Personnels et intervenants
- Description de l'installation

### 3.1.2.2 - Traitements

Type de traitement installé sur le réseau d'eau froide (traitement sur eau froide déconseillé) :

- filtration
- désinfection
  - Nom du produit.....
  - Utilisation :  continue  discontinue
  - Taux de désinfectant injecté : ..... mg / L
  - Taux de désinfectant résiduel : ..... mg / L
- adoucissement - Nom du produit.....
- filmogène - Nom du produit.....
- autre.....

### 3.1.2.3 - Distribution

Mitigeur collectif :  non  oui  
Mitigeur au niveau de chaque point d'usage :  non  oui : type de mitigeur.....

Changement régulier des périphériques (pommeaux de douches, flexibles, aérateurs...)  
 non  oui fréquence moyenne :.....

Température de l'EF :.....

### 3.1.2.4 - Protection

Existence de dispositifs de protection contre les retours d'eau à l'amont de chaque :

- |  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> arrivée générale d'eau froide         | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui |
| <input type="checkbox"/> interconnexion entre réseaux          | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui |
| <input type="checkbox"/> bâtiment                              | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui |
| <input type="checkbox"/> appareil alimenté par le réseau d'eau | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui |
| <input type="checkbox"/> dispositif de traitement              | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui |

# Gestion de l'installation

- Maintenance
- Fréquence
- Surveillance
- Plans d'actions et suivi



**Les fiches de traçabilité sont disponibles en annexe à la fin du document. Afin d'assurer le suivi de l'information dans le temps, il est recommandé de les photocopier et de les insérer dans le carnet sanitaire.**

L'ensemble des fiches permet la traçabilité des informations suivantes :

Traçabilité des maintenances des installations de production et de distribution d'eau

- Suivi des maintenances hebdomadaires et bi hebdomadaires (par année)
- Suivi des maintenances mensuelles (par année)
- Suivi des maintenances trimestrielles (par année)
- Suivi des maintenances semestrielles (par année)
- Suivi de la maintenance annuelle
- Relevé hebdomadaire du TH de l'adoucisseur
- Relevé des compteurs d'eau
- Surveillance hebdomadaire des températures d'eau froide sanitaire - Points d'utilisation éloignés
- Suivi hebdomadaire du traitement chlore

Traçabilité des actions de surveillance

- Surveillance des températures - Départ (en rouge) et retour (en vert) des boucles ECS
- Surveillance des températures ECS - Points d'utilisation : homogènes (rouge), éloignés (en vert), peu utilisés ou à risque (en bleu).
- Surveillance de l'eau chaude à un point homogène : température et aspect
- Intervention sur les éléments périphériques (pommeaux de douche, mousseurs...)
- Équipements particuliers (fontaines réfrigérantes, bains bouillonnants...)

# Cartes de contrôle

- TH de l'adoucisseur
- Relevé des compteurs
- Surveillance des températures à différents points
- Suivi des traitements



# Illustration



**VENDÉE**  
CONSEIL GÉNÉRAL

## 5.18 - SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE DES TEMPÉRATURES D'EAU FROIDE SANITAIRE - POINTS D'UTILISATION ÉLOIGNÉS

Année \_\_\_\_\_ Valeur attendue de référence : 25 °C

### *Surveillance des températures d'eau froide sanitaire*

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Aspect conforme Eau claire et sans dépôt																										
Points de surveillance																										



# Illustration

**VENDÉE**  
CONSEIL GÉNÉRAL

## 5.20 - SURVEILLANCE DES TEMPÉRATURES – DÉPART (EN ROUGE) ET RETOUR (EN VERT) DES BOUCLES ECS

Année \_\_\_\_\_

*Températures : départ eau chaude sanitaire et retour*

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Intervenant																											
Heure																											
Départ > ou = à 55 °C	62																										
	61																										
	60																										
	59																										
	58																										
	57																										
Retour > à 50 °C	56																										
	55																										
	54																										
	53																										
	52																										
	51																										
	50																										
	48																										
	47																										
	46																										
45																											

Anomalie : définition des actions en groupe Eau